

Bilag 3: Påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterprøve påbud om at indeklimaet i undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur
Udkast



Virksomhed	Marselisborg Gymnasium, Birketinget 9, 8000 Århus C
Beskrivelse af de faktiske forhold	Ved besøget blev indeklima i undervisningslokaler på Marselisborg gymnasium drøftet. Det blev oplyst, at bygningerne på Marselisborg gymnasium er opført i hhv. 1898 (gammel bygning), 1904 (hvid bygning) og 1957 (gul bygning). Marselisborg gymnasium har i skoleåret 2008/2009 ca. 80 ansatte, heraf 70 lærere, 6 tap-personale og 4 i ledelsen, og ca. 640 elever fordelt på 3 årgange med 25 klasser. Den gamle bygning har 7 klasselokaler ml. 103,9 m³ og 298,1 m³, hvid bygning har 13 klasselokaler ml. 101,2 m³ og 686 m³, gul bygning har 12 undervisningslokaler ml. 71,3 m³ og 170 m³. Arbejdstilsynet besøgte gymnasiet to dage i efteråret, hvor det var overskyet udenfor. Arbejdstilsynet besøgte følgende lokaler: 2.12, 2.22, 2.47 og 3.30, hvor undervisningen havde været i gang i ml. 10-90 min. I alle lokaler kunne Arbejdstilsynet konstatere, at luften forekom tung, varm og brugt, samt at temperaturen var høj. I 2.12 var der 27 elever og 1 lærer på besøgstidspunktet. Det blev oplyst, at lokalet måler i alt 177,5 m³. Rektor oplyste, at lokalet har sydvendte vinduer, hvorfor der forekommer formiddagssol i lokalet. Arbejdstilsynet kunne konstatere en meget tung og brugt luft i lokalet. Sikkerhedsrepræsentanten oplyste, undervisningen har været i gang i ca. 90 min., og at luften i lokalet er som normalt, men at det bliver værre, når solen er på, hvorfor nogle ansatte bliver tunge i hovedet. Sikkerhedsrepræsentanten oplyste, at der forekommer træk fra vinduerne. I 2.22 var der på besøgstidspunktet 21 elever og 1 lærer i lokalet. Det blev oplyst, at lokalet måler i alt 372,8 m³. Arbejdstilsynet kunne konstatere en tung luft og høj temperatur i lokalet. Sikkerhedsrepræsentanten oplyste, at dette lokale er større end de fleste andre, og at luften ved besøgstidspunktet er som normalt, og at vinduerne kun kan stå åbne, når det ikke er koldt udenfor, da det ellers vil trække ind. Rektor oplyste, at vinduerne er fra 1904. I 2.47 var der på besøgstidspunktet 22 elever og 1 lærer i lokalet. Det blev oplyst, at lokalet måler i alt 145,4 m³. Der er opstillet en luftrenser i lokalet. Arbejdstilsynet kunne konstatere en tung luft og høj temperatur i lokalet. Læreren i lokalet oplyste, at undervisningen havde været i gang i 20 min., og at der ofte forekommer tung luft i lokalet, og at eleverne hurtigt bliver sløve, når luften i lokalet føles brugt. I 3.30 var der på besøgstidspunktet 20 elever og 2 lærere i lokalet. Det blev oplyst, at lokalet måler i alt 166,4 m³. Ved besøgstidspunktet stod 5 vinduer åbne, men forsatsvinduerne var lukket. Arbejdstilsynet kunne konstatere en meget tung luft i lokalet. Det blev oplyst af læreren, at der har været undervist 10 min. i lokalet. Derudover oplyste ledelsen, at undervisningslokalerne hovedsagelig anvendes til undervisning på alle hverdage fra kl. 8.00-15.30 i årets

	undervisningsperioder, dvs. når der ikke er eksamener eller skoleferier. Undervisningen tilrettelægges som dobbeltlektioner, dvs. 90 min. undervisning med op til ca. 30 elever i klasserne, samt en lærer. Ledelsen oplyste, at der er etableret mekanisk udsugning i hovedbygningen, som kører konstant, men at der ingen indblæsning forekommer i lokalerne.
Begrundelse for påbud	Arbejdstilsynet vurderer, at indeklimaet i undervisningslokaler på Marselisborg gymnasium ikke er tilfredsstillende, idet der er konstateret dårlig luftkvalitet i form af tung, varm og brugt luft i lektioner, trods forsøg på udluftning via vinduer og døre. Tung, varm og brugt luft kan give anledning til indeklimagener i form af hyppigere hovedpiner, træthed og koncentrationsbesvær. Det er endvidere Arbejdstilsynets vurdering, at udluftning gennem vinduer og døre i løbet af undervisningstimerne i en stor del af året vil give anledning til kulde og træk.
Påbud	Virksomheden påbydes at forbedre indeklima i undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur på Marselisborg gymnasium.
Begrundelse for rådgivningspåbud	Overtrædelsen er omfattet af § 6 og § 15, stk. 1 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Det betyder, at virksomheden skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå sig med rådgivning om løsning af det problem, der er givet påbud om.
Rådgivningspåbud	Virksomheden påbydes at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterkomme påbud om at indeklimaet i undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur. Påbuddet skal være efterkommet senest den 24. august 2009. I skal derfor indgå en skriftlig aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Aftalen skal beskrive, hvordan pligterne i forbindelse med rådgivningspåbuddet vil blive efterkommet. I skal afslutningsvis indhente en redegørelse fra arbejdsmiljørådgiveren. Redegørelsen skal være tilgængelig for virksomhedens ledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet. Redegørelsen skal beskrive: • Hvordan rådgivningspåbuddet og den afgørelse, der førte til rådgivningspåbuddet, er efterkommet. • Hvordan sikkerhedsorganisationen eller de ansatte har været inddraget i rådgivningsprocessen. • Hvilke initiativer der er taget for at forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i virksomheden. • Resultatet af revisionen af de relevante afsnit i virksomhedens arbejdspladsvurdering.
Hjemmel for	• § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 af lov om

påbud	arbejdsmiljø med senere ændringer. • § 42, stk. 1, i lovbekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer. • § 34, i bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006.
Hjemmel for rådgivningspåbud	• § 77a, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer. • § 6, § 15, nr. 1, §§ 37-38, §§ 42-45 og § 49, i bekendtgørelse nr. 259 af 20. marts 2007 om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere (Rådgivningspåbud).
Vejledning	Der er en liste over autoriserede arbejdsmiljørådgiver på vores hjemmeside. Se www.at.dk/sw13545.asp. I kan bruge en emnearbejdsmiljørådgiver, der er autoriseret på det område, I har fået påbud om, eller en arbejdsmiljørådgiver, der er autoriseret på alle områder. I kan læse mere om indeklimatekni i AT-vejledning A.1.2. Se www.at.dk under fanen ”regler”. På hjemmesiden kan endvidere findes henvisninger til andre relevante sider og materialer om indeklimatekni.
Til Arbejdstilsynets brug	P-nr. 1003351517 - Vores sag: 20080062813/7 - Arbejdsmiljøproblem nr. 315840 - Kategori: Indeklima

Tilbage melding om indgåelse af aftale med autoriseret rådgiver

Sendes til:

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter 4
Postboks 1228
0900 København C

Tilbage melding om indgåelse af aftale med autoriseret arbejdsmiljørådgiver om at efterkomme påbud om at indeklimaet i undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur

Afgivet til:

Marselisborg Gymnasium, Birketinget 9, 8000 Århus C
Afdeling: MARSELISBORG GYMNASIUM Birketinget 9, 8000 Århus C
P-nr. 1003351517

Blanketten skal indsendes til Arbejdstilsynet senest den 7. januar 2009.

Blanketten skal underskrives af virksomheden, sikkerhedsrepræsentanten og den autoriserede rådgiver.

Underskrift og stempel

_____ *Dato*

_____ *Underskrift rådgiver*

Undertegnede bekræfter at være blevet gjort bekendt med ovenstående

_____ *Dato*

_____ *Underskrift ledelse*

_____ *Dato*

_____ *Underskrift sikkerhedsrepræsentant*

Til Arbejdstilsynets interne brug:

20080342920 R

Vores sag: Vores sag: 20080062813/7

Vores ref.: Louise Klinge
1003351517

Tilbage melding om efterkommelse af rådgivningspåbud

Sendes til:

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter 4
Postboks 1228
0900 København C

Tilbage melding om efterkommelse af påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterkomme påbud om at indeklimaet i undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur

Afgivet til:

Marselisborg Gymnasium, Birketinget 9, 8000 Århus C
Afdeling: MARSELISBORG GYMNASIUM Birketinget 9, 8000 Århus C
P-nr. 1003351517

Blanketten skal indsendes til Arbejdstilsynet senest den 31. august 2009.

Blanketten skal underskrives af virksomheden, sikkerhedsrepræsentanten og den autoriserede rådgiver.

Beskriv, hvordan påbuddet er efterkommet:

Dato

Underskrift rådgiver

Undertegnede bekræfter at være blevet gjort bekendt med ovenstående

Dato

Underskrift lede/se

Dato

Underskrift sikkerhedsrepræsentant

Til Arbejdstilsynets interne brug:

20080342920 T

Vores sag: 20080062813/7

Vores ref.: Louise Klinge
1003351517

Inga Mortensen

From: Arvid Bech. [be@marselisborg-gym.dk]
Sent: 25. juni 2009 11:08
To: Inga Mortensen
Cc: mkoh@ubst.dk
Subject: Re: Fristforlængelse At-påbud

KOPI

Til Inga Mortensen

Vi har i dag den 25. juni haft møde i vores sikkerhedsgruppe og kan helt tilslutte os ansøgningen om fristforlængelsen til Arbejdstilsynet.

Mht udluftningspolitikken:

Vi har aftalt et møde i sikkerhedsgruppen onsdag den 12.

august kl 12:00, måske vil du have mulighed for at deltage i mødet her?

Vi kunne godt tænke os at se et udkast til en udluftningspolitik, da det ikke er noget vi har erfaring med.

Vi har drøftet, at vinduerne ikke kan være åbne den ½ time, som vores frikvarterer varer, da det vil sætte radiatorerne termostater på 'overarbejde' og absolut ikke specielt 'grønt' og vi er i tvivl om, hvordan dette så kan løses. At bede lærerne om at gå ned midt i frikvartererne og lukke vinduer, er urealistisk.

Lad os drøfte dette nærmere til august.

venlig hilsen
Arvid Bech

Rektor Arvid Bech
Marselisborg Gymnasium
Birketinget 9
8000 Århus C
be@marselisborg-gym.dk
tlf: 8626 6200
mob 2163 0724
fax 8611 5974

Århus den 22. juni 2009

På vegne af Marselisborg Gymnasium søges fristforlængelse på følgende påbud:

Ansøgning om fristforlængelse på sagsnr. 20080062813/7 arbejdsmiljøproblem nr. 315840 påbud om at sikre indeklimaet i undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur.

Vi ansøger om fristforlængelse til 01.11.2010 på ovennævnte påbud.

Marselisborg Gymnasium vil iværksætte en fast udluftningsprocedure, som midlertidig foranstaltning indtil projektet er gennemført.

Projektet forventes gennemført efter følgende tidsplan:

Slutdato	Beskrivelse
15.10.2009	Undersøgelser af mulige løsninger incl. tidsplan og overslag Overordnet vurdering af COWI er afsluttet. Igangværende er registrering af omfang og placering af eksisterende anlæg, tilvejebringelse af eksisterende tegningsmateriale samt supplerende overordnede opmålinger, herunder undersøgelser af mulige nye føringsveje. Undersøgelsen afsluttes den 15.10.2009 Efter accept fra UBST igangsættes:
01.12.2009	Forarbejde før projektering: Optegning af skolens bygninger bl.a. med registrering af nuværende arealer, rumfang og personbelastninger, undersøgelse af pladsforhold i installationsskakter og andre føringsveje. Målinger af eksisterende anlæg for at finde ud af hvad der evt. kan genbruges, indeklimasimuleringer og møder med institution.
01.05.2010:	Projektrådgivning: Udarbejdelse af ansøgning til bygningsmyndighed. Udarbejdelse af projektmateriale, udbudsmateriale og udsendelse i licitation. Evt. udbud af erstatningslokaler til byggeperioden.
01.11.2010:	Udførelse: Udførelsen starter op samtidig med at eleverne går på sommerferie, da etablering af de nye føringsveje er omfattende og ikke kan foregå mens skolen er i brug. Arbejdet kan ikke udføres i foråret pga. eksaminer. Arbejdet vurderes at tage minimum 4 måneder afhængig af det endelige omfang.

Ansøgning om fristforlængelse på sagsnr. 20080062813/6 arbejdsmiljøproblem nr. 315841 påbud om at etablere tilstrækkelig adgang til toilet for medarbejderne.

Vi ansøger om fristforlængelse til efterkommelse 01.11.2010 på ovennævnte påbud.

Begrundelsen for fristforlængelsen er at der i øjeblikket pågår udredning af hvor der kan findes plads til et sådant toiletområde indenfor eksisterende bygningsmasse. Da bygningen er meget udnyttet forventes der først at kunne findes en løsning sammen med løsningen på selve ventilationsproblematikken. Efterkommelsesfristen er derfor den samme som ovenfor.

Er der spørgsmål eller forhold I ønsker uddybet er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Inga Mortensen
Inga Mortensen

Ingeniør

Water and Environment North

COWI A/S
Thulebakken 34
9000 Aalborg

Telefon 9936 7700

Direkte 9936 7954

Mobil 5133 0166

Telefax 9936 7701

E-mail inmo@cowi.dk

<http://www.cowi.dk>

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter 4
Postboks 1228
0900 København C

COWI A/S

Cimbrergaarden
Thulebakken 34
9000 Aalborg

Telefon 99 36 77 00
Telefax 99 36 77 01
www.cowi.dk

Hermed ansøgning om fristforlængelse vedrørende påbud på Marselis-
borg Gymnasium; sagsnr.20080062813.

Dato
26. juni 2009
Vor ref.

- ☐ Ifølge aftale
- ☐ Med tak for lån
- ☐ Til orientering
- ☐ Til godkendelse
- ☐ Deres kommentar udbedes
- ☐ Ring venligst herom
- ☐ Bedes returneret hertil
- ☐ I check kr.
- ☐ Kvittering udbedes

Med venlig hilsen

Inga Mortensen
Inga Mortensen
Ingeniør
Vand og Miljø, Nord

Direkte 9936 7954
Mobil 5133 0166
E-mail inmo@cowi.dk



KOPI

Marselisborg Gymnasium
Birketinget 9
8000 Århus C

Tilsynscenter 4
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70121288
Fax 70121289
at@at.dk
www.at.dk
CVR-nr. 21481815

Forlængelse af frist for at efterkomme påbud

26. juni 2009

Virksomheden har fået påbud om at indeklimaet i undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur. Fristen for at efterkomme påbuddet er den 24. august 2009.

Vores sag
20080062813/13
Vores ref.
Astrid Richter-Mikkelsen

CVR-nr.29554293

Virksomheden har bedt om at få længere tid til at efterkomme påbuddet, fordi ombygningen er kompleks. Projektet forventes gennemført efter følgende tidsplan:

15.10.2009: Undersøgelser af mulige løsninger incl. tidsplan og overslag. Overordnet vurdering af COWI er afsluttet.

Igangværende er registrering af omfang og placering af eksisterende anlæg, tilvejebringelse af eksisterende tegningsmateriale samt supplerende overordnede opmålinger, herunder undersøgelser af mulige nye føringsveje. Undersøgelsen afsluttes den 15.10.2009. Efter accept fra UBST igangsættes:

01.12.2009: Forarbejde før projektering:

Optegning af skolens bygninger bl.a. med registrering af nuværende arealer, rumfang og person belastninger, undersøgelse af pladsforhold i installations-skakter og andre føringsveje. Målinger af eksisterende anlæg for at finde ud af hvad der evt. kan genbruges, indeklimasimuleringer og møder med institution.

01.05.2010: Projektrådgivning:

Udarbejdelse af ansøgning til bygningsmyndighed. Udarbejdelse af projektmateriale, udbudsmateriale og udsendelse i licitation. Evt. udbud af erstatningslokaler tilbyggeperioden.

01.11.2010: Udførelse:

Udførelsen starter op samtidig med at eleverne går på sommerferie, da etablering af de nye føringsveje er omfattende og ikke kan foregå mens skolen er i brug. Arbejdet kan ikke udføres i foråret pga. eksaminer. Arbejdet vurderes at tage minimum 4 måneder afhængig af det endelige omfang. .

Vi har derfor forlænget fristen for at efterkomme påbuddet til den 1. november 2010, idet vi har lagt vægt på ovennævnte begrundelse og tidsplan, samt at Marselisborg Gymnasium vil iværksætte en fast udluftsprocedure, som midlertidig foranstaltning indtil projektet er gennemført.

Husk, at vi skal have besked, når påbuddet er efterkommet

I skal give os besked om, hvordan I har opfyldt påbuddet ved at udfylde den tidligere fremsendte blanket og sende den til os senest en uge efter fristen for at efterkomme påbuddet.

Husk, at orientere de ansatte

Alle sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af fristforlængelsen, skal orienteres om den.

Klage

I kan klage over vores afgørelse til Arbejdsmiljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet inden fire uger efter, at I har modtaget dette brev.

Ring, hvis I har spørgsmål

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet, hvis I har spørgsmål til vores afgørelse.

Venlig hilsen

Astrid Richter-Mikkelsen

Marselisborg Gymnasium
Birketinget 9
8000 Århus C

KOPI

Tilsynscenter 4
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70121288
Fax 70121289
at@at.dk
www.at.dk
CVR-nr. 21481815

Høring om efterkommelse af påbud

27. august 2010

Efter tilsynsbesøget hos MARSELISBORG GYMNASIUM, Birketinget 9, 8000 Århus C sendte vi den 11. december 2008 et påbud om, at virksomheden skulle forbedre indeklimaet i undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur og et dertil knyttet påbud om, at virksomheden skulle bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Vores sag
20080062813/16
Vores ref.
Louise Klinge

Arbejdsmiljøklagenævnet har senere besluttet, at formuleringen af de fremsendte påbud ikke tilstrækkeligt tydeligt viser, at virksomheden både skal rette op på det ulovlige forhold og bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver hertil.

CVR-nr.29554293

Vi vil derfor sende jer en ny afgørelse, hvoraf det tydeligt fremgår, at I både får et påbud om at forbedre indeklimaet i undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur og et påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Det vil sige to påbud med samme indhold som de første, men med en ny frist for efterkommelse.

Vi vil dog ikke sende jer en ny afgørelse, hvis I allerede har efterkommet påbuddene. Hvis det er tilfældet, skal I give os besked inden 14 dage efter, at I har modtaget dette brev.

Ring, hvis I har spørgsmål

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet, hvis I har spørgsmål til dette brev.

Venlig hilsen

Louise Klinge
Tilsynsførende

Marselisborg Gymnasium
Birketinget 9
8000 Århus C

KOPI

Tilsynscenter 4
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70121288
Fax 70121289
at@at.dk
www.at.dk
CVR-nr. 21481815

Påbud og rådgivningspåbud

27. september 2010

Efter tilsynsbesøget hos MARSELISBORG GYMNASIUM, Birketinget 9, 8000 Århus C skrev vi til jer den 27. august 2010 og bad jer melde tilbage, hvis I allerede havde efterkommet de tidligere fremsendte påbud om at forbedre indeklimaet i undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur og om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Vores sag
20080062813/17
Vores ref.
Louise Klinge

Virksomheden har ikke meldt tilbage og vi har derfor lagt til grund, at I ikke har efterkommet de tidligere fremsendte påbud. Vi sender derfor to nye påbud med samme indhold som de oprindelige, men med en ny frist for efterkommelse.

CVR-nr.29554293

Baggrunden er som nævnt, at formuleringen i de tidligere fremsendte påbud ikke tilstrækkeligt tydeligt viste, at I både blev påbudt at løse et arbejdsmiljøproblem og at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver hertil.

Vi har registreret, at I allerede har indgået en aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. I behøver derfor ikke returnere den vedlagte tilbagemeldingsblanket om indgåelse af aftale med autoriseret rådgiver.

Venlig hilsen

Louise Klinge
Tilsynsførende

Marselisborg Gymnasium
Birketinget 9
8000 Århus C

Tilsynscenter 4
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70121288
Fax 70121289
at@at.dk
www.at.dk
CVR-nr. 21481815

Påbud og rådgivningspåbud

27. september 2010

Vi sender her den afgørelse, som vi oplyste om ved tilsynsbesøget den 11. november 2008 hos MARSELISBORG GYMNASIUM, Birketinget 9, 8000 Århus C, hvor vi talte med rektor Arvid Bech og sikkerhedsrepræsentant Barbara Walther von Loebenstein:

Vores sag
20080062813/17
Vores ref.
Louise Klinge

Påbud og rådgivningspåbud

CVR-nr.29554293

Det betyder, at virksomheden påbydes:

- At forbedre indeklimaet i undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur (se bilag 3).
Som følge af dette påbud får virksomheden desuden påbud om:
At bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå sig med at efterkomme ovennævnte påbud (se bilag 3).
Begge påbud skal være efterkommet senest den 1. maj 2011 .

Vi skal senest den 8. november 2010 have modtaget meddelelse på vedlagte blanket om, at I har indgået aftale om rådgivning. Der er en liste over autoriserede arbejdsmiljørådgivere på vores hjemmeside. Se www.at.dk/raadgivere.

Husk, at vi skal have besked, når påbuddet er efterkommet

I skal give os besked om, hvordan I har opfyldt påbuddet ved at udfylde den vedlagte blanket og sende den til os senest en uge efter fristen for at efterkomme påbuddet.

Husk, at de ansatte skal have besked om påbuddet

Alle sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddet, skal orienteres om det.

Klage

I kan klage over påbuddet til Arbejdsmiljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet inden fire uger efter. Hvis klagen er indsendt til tiden, har den opsættende virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet.

Ring, hvis I har spørgsmål

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet, hvis I har spørgsmål til påbuddene.

Venlig hilsen

Louise Klinge
Tilsynsførende



MARSELISBORG GYMNASIUM

Birketinget 9, 8000 Århus C
Tlf.: 86 26 62 00
Fax: 86 11 50 74
mail@marselisborg-gym.dk
www.marselisborg-gym.dk
Rektor: Arvid Bech

Arbejdstilsynet

Århus, den

12.11.10

Att. Louise Klinge

Postboks 1228

0900 København C.

KOPI

Vedr. sag 20080062813/14

Marselisborg Gymnasium fik via brev af den 26. juni 2009 forlænget fristen for at etablere tilstrækkelig tilgang til toilet for medarbejderne forlænget til den 1. november 2010. Begrundelsen for forlængelsen var, at der pågår en udredning af bygningerne for at kunne få plads til toiletterne i den eksisterende bygningsmasse.

Som det sikkert er Arbejdstilsynet bekendt har tidsplanen for gymnasiernes overtagelse af bygningerne trukket ud og for Marselisborg Gymnasiums vedkommende har vi først nu primo november 2011 kunnet accepteret Undervisningsministeriets købstilbud. Dette betyder, at vi ikke har kunnet gå i gang med at løse de påbud vi har fået af Arbejdstilsynet, da vi ikke har ejet bygningerne og fordi Universtitets- og bygningsstyrelsen ikke har været villige til at finde midler til at løse dem. Vi er dog imidlertid efter sommerferien i år gået i gang med planlægningen af løsningen af såvel toilet problemet og indeklimaproblemerne. Vi arbejder sammen med både et ingeniørfirma og et arkitektfirma og de første stregtegninger til projektet ligger klar.

Vi forventer, at finansieringen af købet af bygningerne samt renoveringer og nybygninger falder på plads i løbet af en måned. Herefter vil vi sammen med vores byggerådgivere få projekteret renovering og nybygning, så vi kan gå i gang i sommeren 2011.

Da vi forventer at bygge en ny undervisningsfløj, vil personalet toiletproblemerne blive løst i forbindelse hermed. Vi forventer at den nye undervisningsfløj vil stå færdig til brug efter sommerferien i 2012, hvorfor vi søger om udsættelse for udbedring af toiletforholdene for personalet til dette tidspunkt.

Venlig hilsen

Arvid Bech

Rektor



KOPI

Marselisborg Gymnasium
Birketinget 9
8000 Århus C

Tilsynscenter 4
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70121288
Fax 70121289
at@at.dk
www.at.dk
CVR-nr. 21481815

Vedr. anmodning om fristforlængelse

29. november 2010

Marselisborg Gymnasium har fået påbud om at etablere tilstrækkelig adgang til toilet for medarbejderne. Fristen for at efterkomme påbuddet er den 1. november 2010.

Vores sag
20080062813/19
Vores ref.
Louise Klinge

Virksomheden ved rektor Arvid Bech har bedt om at få længere tid til at efterkomme påbuddet, idet der skal etableres en ny fløj på gymnasiet, hvor yderligere personaletoiletter etableres.

Arbejdstilsynet ønsker en udtalelse fra arbejdsmiljøorganisationen vedr. anmodningen om fristforlængelsen, inden der kan træffes en afgørelse.

CVR-nr.29554293

Venlig hilsen

Louise Klinge

KOPI

Marselisborg Gymnasium
Birketinget 9
8000 Aarhus C

Tilsynscenter Nord
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70121288
Fax 70121289
at@at.dk
www.at.dk
CVR-nr. 21481815

Manglende tilbagemelding om efterkommelse af påbud

Arbejdstilsynet har besøgt MARSELISBORG GYMNASIUM, Birketinget 9, 8000 Aarhus C. Virksomheden har ved brev af 11. december 2008 fået påbud om:

- At indeklimaet i undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterkomme dette påbud (se tidligere fremsendt bilag 3).
- At etablere tilstrækkelig adgang til toilet for medarbejderne (se tidligere fremsendt bilag 2).

31. maj 2011

Vores sag
20110007914/6
Vores ref.
Louise Klinge

CVR-nr.29554293

I blev samtidig pålagt, at I senest en uge efter fristen for at efterkomme påbuddene skulle orientere Arbejdstilsynet om, hvordan I har efterkommet påbuddene.

Vi har imidlertid ikke modtaget jeres tilbagemelding, selv om fristerne er overskredet. I skal derfor udfylde og indsende de blanketter, vi sendte til jer sammen med påbuddene. I skal indsende blanketterne til os senest den 7. juni 2011.

Virksomheden kan blive meldt til politiet eller få en bøde, hvis det ved et kontrolbesøg viser sig, at påbuddene ikke er efterkommet.

Venlig hilsen

Rikke Nielsen



Marselisborg Gymnasium
Birketinget 9
8000 Aarhus C

KOPI

Tilsynscenter Nord
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70121288
Fax 70121289
at@at.dk
www.at.dk
CVR-nr. 21481815

Forlængelse af frist for at efterkomme påbud

3. november 2011

Ved besøg d. 2/11-11 kunne Arbejdstilsynet konstatere, at begge påbud er i gang med at blive løst.

Vores sag
20110007914/10
Vores ref.
Marianne Høier Gefke

Undervisningslokaler i stueetagen var færdige, dog var ventilationsanlægget ikke i gang endnu, fordi det først kan køre, når hele anlægget er etableret. Det oplyses, at anlægget både er temperatur- og CO2 styret, når det er endelig etableret. Desuden kunne Arbejdstilsynet konstatere, at der var opsat nye, akustikregulerende lofter i de færdiggjorte undervisningslokaler.

CVR-nr.29554293

Undervisningslokaler samt kontorer på 2. og 3. sal var i gang med at blive renoveret.

Ligeledes var der ved at blive etableret bedre toiletforhold til de ansatte i bygningen, således der kommer i alt 6 toilettet til de ansatte mod de tidligere 2 toiletter.

Det blev oplyst, at begge påbud forventes løst med udgangen af 2011.

Arbejdstilsynet forlænger hermed fristen for at efterkomme ovenfor nævnte påbud til **den 1. januar 2012**

Husk, at vi skal have besked, når påbuddene er efterkommet

I skal give os besked om, hvordan I har opfyldt påbuddene ved at udfylde de tidligere fremsendte blanketter og sende dem til os senest en uge efter fristen for at efterkomme påbuddene.

Husk at orientere de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen om denne afgørelse.

Klage

I kan klage over vores afgørelse til Arbejdsmiljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet inden fire uger efter, at I har modtaget dette brev.

Ring, hvis I har spørgsmål

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet, hvis I har spørgsmål til vores afgørelse.

Venlig hilsen

Marianne Høier Gefke



KOPI

Marselisborg Gymnasium
Birketinget 9
8000 Aarhus C

Tilsynscenter Nord
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70121288
Fax 70121289
at@at.dk
www.at.dk
CVR-nr. 21481815

Manglende tilbagemelding om efterkommelse af påbud

Arbejdstilsynet har besøgt MARSELISBORG GYMNASIUM, Birketinget 9, 8000 Aarhus C, hvor vi talte med regnskabsmedarbejder Helle Løvgreen. Virksomheden har ved brev af 11. december 2008 fået påbud om:

- At indeklimaet i undervisningslokaler mht. luftkvalitet og temperatur samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterkomme dette påbud (se tidligere fremsendt bilag 3).
- At etablere tilstrækkelig adgang til toilet for medarbejderne (se tidligere fremsendt bilag 2).

13. januar 2012

Vores sag
20110007914/12
Vores ref.
Louise Klinge

CVR-nr. 29554293

I blev samtidig pålagt, at I senest en uge efter fristen for at efterkomme påbuddene skulle orientere Arbejdstilsynet om, hvordan I har efterkommet påbuddene.

Vi har imidlertid ikke modtaget jeres tilbagemelding, selv om fristerne er overskredet. I skal derfor udfylde og indsende de blanketter, vi sendte til jer sammen med påbuddene. I skal indsende blanketterne til os senest den 20. januar 2012.

Virksomheden kan blive meldt til politiet eller få en bøde, hvis det ved et kontrolbesøg viser sig, at påbuddene ikke er efterkommet.

Venlig hilsen

Lotte Søndergaard Rasmussen

Fra: Iben Bjerg Andersen på vegne af Postkasse TC Nord TG3 support
Sendt: 16. januar 2012 13:57
Til: Iben Bjerg Andersen
Emne: VS: Marselisborg Gymnasium

KOPI

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Arvid Bech. [mailto:ab@marselisborg-gym.dk]
Sendt: 16. januar 2012 12:28
Til: Arbejdstilsynet
Emne: Marselisborg Gymnasium

Att Louise Klinge

vedr. sag 20110007914/12

Jeg har i dag modtaget et brev fra AT vedr. malglende tilbagemelding om efterkommelse af påbud.

Vi har siden 1. juli været i gang med renovering af vores hovedbygning vedr. bl.a ventilation og udbygning af personaletoaletter.
Det er en gammel bygning og der er undervejs stødt div. problemer til. Vi er defor desværre ikke færdige endnu, men hovedentreprenøren har lovet overdragelse senest 1. februar.
Jeg vil straks herefter fremsende de relevante blanketter.

venlig hilsen
Arvid Bech

Rektor Arvid Bech
Marselisborg Gymnasium
Birketinget 9
8000 Århus C
be@marselisborg-gym.dk
tlf: 8626 6200
mob 2163 0724
fax 8611 5974

Sendes til:

KOPI

Marselisborg Gymnasium, Birketinget 9, 8000 Århus C
Afdeling: MARSELISBORG GYMNASIUM Birketinget 9, 8000 Århus C
P-nr. 1003351517

Blanketten skal underskrives af virksomheden, sikkerhedsrepræsentanten og den autoriserede rådgiver.

se bilag

ALECTIA A/S
Teknikerbyen 34 - 2830 Virum
Tlf.: 8819 1000 - CVR: 22278916

26/3-12
Date

Underskrift rådgiver

Undertegnede bekræfter at være blevet gjort bekendt med ovenstående

Undertegnede bekræfter hermed, at jeg har læst og accepteret ovenstående. **Til: 8819 1000 - CVR: 22278916**

TM: 8819 1000 - CVA: 22278916

22/3-2012

Underskrift sikkerhedsrepræsentant

Til Arbejdstilsynets interne brug:

Vores sag: 20080062813/17

Vores Ref: Louise Klinge



MARSELISBORG
GYMNASIUM

Birketinget 9, 8000 Århus C
Tlf.: 86 26 62 00
Fax: 86 11 50 74
mail@marselisborg-gym.dk
www.marselisborg-gym.dk
Rektor: Arvid Bech

KOPI

Århus, den

22.03.2012

Notat vedr. arbejdsmiljø

Hermed færdigmeldes efterkommelse af påbud om indeklima, mht. luftkvalitet og temperatur på Marselisborg Gymnasium, samt etablering af flere personaletoaletter.

Dog udestår den gamle gule bygning fra 1898, idet det er planlagt, at denne skal nedrives/tages ud af drift og erstattes af en helt ny og moderne undervisningsbygning, med færdiggørelse i 2014. Der har været udbud på denne opgave, og der er enteret med rådgivere og entreprenører, ligesom myndighedsbehandling af projektet pågår.

I perioden til den nye undervisningsbygning er klar, har gymnasiet fået opstillet midlertidige pavilloner til undervisningsbrug. Disse pavilloner helt nyproducerede, og opfylder alle krav til moderne undervisningsrum mht. ventilation, dagslysforhold, isolering iht. BR 2010 mv.

Undervisning af hele klasser søges i videst mulig omfang henlagt til de nyrenoverede klasse- og faglokaler samt de nye pavilloner, og kun undtagelsesvis i den gamle gule bygning. Når den nye undervisningsbygning er færdig fjernes de midlertidige pavilloner og den gamle bygning (alternativt tages ud af drift), og gymnasiet vil fremstå nyt eller nyrenoveret på alle områder.

Arbejdsmiljørepræsentant

Barbara von Loebenstein

Rektor

Arvid Bech

Frank Borum